

INFORME DE ENSAYO

INFORME Nº: 203666/ 41

Página 1 de 2

CLIENTE/PETICIONARIO			
PETICIONARIO : SERTECU WATER S.L DOMICILIO : C/ Nicaragua, 8, nave 16 50196 LA MUELA (ZARAGOZA) ENSAYOS SOLICITADOS : CLOR LIBRE, TRIHALOMETANOS			
IDENTIFICACION DE LA MUESTRA			
REFERENCIA TECNOAMBIENTE : 203666 FECHA DE RECEPCION EN TECNOAMBIENTE : 11/06/2020 FECHA DE INICIO DEL ENSAYO : 11/06/2020 FECHA DE FINALIZACION DEL ENSAYO : 19/06/2020 BREVE DESCRIPCION DEL ESTADO DE LA MUESTRA A LA RECEPCION EN TECNOAMBIENTE: 1 BOTE DE 1 LITRO DE PLASTICO ESTERIL			
<u>Datos aportados por el cliente</u> TOMA DE MUESTRA : Tomada por el cliente REFERENCIA CLIENTE : C-A DEL 203385 NATURALEZA DE LA MUESTRA : AGUA DE CONSUMO HUMANO POBLACION : SAN MATEO DE GALLEGO (ZARAGOZA) PUNTO DE TOMA DE MUESTRA : DEPOSITO DE DISTRIBUCION FECHA DE TOMA DE MUESTRA : 11/06/2020			
RESULTADOS			
ENSAYO/UNIDADES	METODO	RESULTADO	VALOR PARAMETRICO R.D. 140/2003
CLORO LIBRE RESIDUAL (mg/L)	ME.QU.Nº13 ESPECTROFOTOMETRIA DE ABSORCION	0,59	1,0
TRIHALOMETANOS (µg/L)	ME.QU.Nº77 GC/MS	84,7 (1)	100

La incertidumbre está calculada y a disposición del cliente.
Los resultados de este Informe sólo afectan a las muestras sometidas al ensayo
El informe no podrá reproducirse parcialmente sin la aprobación escrita de TECNOAMBIENTE S.L.U.
Entidad Colaboradora del Instituto Aragonés del Agua
Entidad Colaboradora de la Administración Hidráulica con nº expediente EC039/1y2
Laboratorio certificado por AENOR en la norma ISO 9001: 2008, con registro Nº 519/04

INFORME DE ENSAYO

INFORME Nº: 203666/ 41

Página 2 de 2

OBSERVACIONES

1 - (*) Resultados individuales:

Cloroformo 55,0 µg/L
Bromodichlorometano 12,1 µg/L
Dibromochlorometano 6,3 µg/L
Bromoformo 11,3 µg/L

APROBADO



Fdo.: Natalia Ortín Martínez
DIRECTORA TÉCNICA TECNOAMBIENTE ARAGON
Dra. C.C. Químicas

Zaragoza, viernes, 19 de junio de 2020